



Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo 22. 7. 2010	0024
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel TAJ	

Město Rudná
Masarykova 94
252 19 Rudná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1028279955

Ladislav Moravec

Praha 16. 7. 2010

KRÁTKODOBÉ VÝPADKY ELEKTRINY.

Vážení,

bohužel musíme konstatovat, že jsme v lokalitě kde se nachází odběrné místo ; v poslední době zaznamenali zvýšené působení automatiky opětného zapínání – OZ na lince vysokého napětí. Touto situací se ve spolupráci s našim pracovištěm Provozu a poruchové služby a Technickým dispečinkem intenzivně zabýváme. Na základě upozornění na tento stav byla prováděna mimořádná pochůzka po napájecím vedení VN – 22 kV, prohlídka technologie trafostanic a provádějí se změny provozního zapojení za účelem eliminace výpadků. Bohužel nalezení příčiny těchto krátkodobých přerušení není jednoduchá záležitost. Kromě toho došlo ve dnech 2. 7. 2010 a 11. 7. 2010 k poruchám na přívodu vysokého napětí do transformační stanice v obci Tachlovice.

Pro Vaši informaci uvádíme, že podle platné ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (což je česká verze evropské normy EN 50160) platí podle odstavce 2.6 tyto směrné hodnoty pro krátkodobá přerušení napájecího napětí: Za normálních provozních podmínek je roční výskyt krátkodobých přerušení napájecího napětí v rozsahu od několika desítek až do několika stovek. Přibližně 70% krátkodobých přerušení bývá kratší než 1 sekunda. Dále je potřeba řídit se ustanoveními norem řady ČSN 33 22000 podle kterých musí být osoby, hospodářská zvířata i majetek chráněny před poškozením v důsledku nadměrného napětí, které může vzniknout například atmosférickými jevy, spínacími přepětími za provozu, nebo při poruchových stavech a statickou elektřinou.

Toto však nic nemění na skutečnosti, že naší snahou je dodávat elektřinu bez výpadků a bezporuchově. Bohužel některým poruchám v zařízení distribuční soustavy nelze zcela zabránit. Za způsobené nepříjemnosti se Vám omlouváme.

S pozdravem

Tibor Brezina
Vedoucí oddělení Poskytování sítí VN, NN
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 002 008
e-mail: info@cezdistribece.cz, www.cezdistribece.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Zašlá adresa pro zákazníky: Guldacova 2577/10, PSČ 202 02, Píseň